



Rua Ordem de Malta, 261, 2785-297 S. Domingos de Rana  
Tel.: 217 818 940 Fax: 217 818 969  
E-mail: geral@crimolara.pt  
www.crimolara.pt

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## Chloriliquid Piscinas

PARÂMETRO	INTERVALO	UNIDADE
Cloro Ativo	$\geq 175$	g/l
Hidróxido de Sódio (NaOH)	3 - 10	g/l
Ferro (Fe)	$< 1$	ppm
Densidade Relativa	1,24	g/l